



報道資料

平成30年6月11日
中国電力株式会社
広島北電力所

当社作業中における停電の発生について（庄原市他）

昨日（6月10日）、三次電力所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

記

1. 発生時刻 平成30年6月10日（日）18時09分
2. 復旧時刻 平成30年6月10日（日）18時19分
3. 停電地区 庄原市、三次市および神石郡神石高原町の一部
4. 停電お客さま数 最大約9,900戸
5. 原因 庄原変電所の変圧器取替工事において、保護装置※の試験中に設定を誤ったため。
※保護装置：電力系統の異常を見つけ、その部分だけを電力系統から自動で切り離す装置。

以上