報 道 資 料

平成３０年７月２５日
中国電力株式会社
広 島 北 営 業 所

広島市安佐南区で発生した停電の原因について

昨日（７月２４日），広島市安佐南区の一部で発生した停電について，原因の調査を行った結果，下記のとおり当社設備の施工上の不備によるものと判明しましたのでお知らせします。

このたびの停電により，多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを，深くお詫び申しあげます。

今後，再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

記

１．停電日時　　平成３０年　７月２４日（火）１４時１５分～１４時３４分（最長１９分）

２．停電地区　　広島市安佐南区相田，上安，高取北，長楽寺，安東の一部

３．停電お客さま数　　最大　約４，０００戸

４．発生原因　　今年２月に広島市安佐南区で実施した電柱建替に伴う当社設備移設工事において，施工不良があったため，高圧地中ケーブルの焼損が発生した。

以　上