



報道資料

平成29年10月9日
中国電力株式会社
広島電力所

平成29年10月8日 廿日市市で発生した停電の原因について

平成29年10月8日（日）に廿日市市で発生した停電について、調査した結果、下記のとおり判明しましたのでお知らせします。

このたびの停電で、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

記

1. 発生時刻 平成29年10月8日（日）18時13分
2. 復旧時刻 平成29年10月8日（日）18時19分（最長6分間）
3. 停電地区 廿日市市 あさはら 浅原, つた 津田, むしところやま 虫所山, くりす 栗栖, ともた 友田の一部
4. 停電お客さま戸数 約2,800戸
5. 原因
栗栖川発電所の遮断器（スイッチ）取替作業後に使用前の試験を行った際、手順を誤り、送電中の遮断器を切ってしまったため。

以上