



報道資料

平成29年11月18日

中国電力株式会社

広島営業所

当社作業中における停電の発生について

広島北営業所および廿日市営業所サービス区域内で発生した停電について、以下のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1. 発生時刻 平成29年11月18日（土）11時12分
2. 復旧時刻 平成29年11月18日（土）15時20分（最長4時間8分）
3. 停電地区 広島市安佐南区大塚西，伴中央の一部
広島市佐伯区石内北の一部
4. 停電お客さま数 約1,600戸
5. 原因 地中線工事中にケーブルを誤切断したため。

以上