



報道資料

平成29年11月21日
中国電力株式会社
三次営業所

当社作業中における停電の発生について

本日（11月21日）、三次営業所サービス区域内で発生した停電について、以下のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1. 発生時刻 平成29年11月21日（火）13時59分
2. 復旧時刻 平成29年11月21日（火）14時50分（最長51分）
3. 停電地区 安芸高田市向原町の一部
4. 停電お客さま数 約3,700戸（最大）
5. 原因 電柱建替工事において、電柱を吊り上げていたワイヤーが高圧線に引っ掛かり、電線を支持する腕金に接触したため停電が発生した。

以上