



## 報道資料

平成30年3月5日  
中国電力株式会社  
三次営業所

### 当社作業中における停電の発生について

本日（3月5日）、三次営業所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

#### 記

1. 発生時刻                   平成30年3月5日（月） 9時13分
2. 復旧時刻                   平成30年3月5日（月） 9時17分（4分間後に復旧）
3. 停電地区                   三次市西酒屋町・東酒屋町の一部
4. 停電お客さま数           約840戸
5. 原因                        高圧お客さま引込線撤去工事に伴う柱上変圧器の停電操作手順誤り。

以上