



## 報道資料

平成30年9月17日  
中国電力株式会社  
東広島営業所

### 当社作業中における停電の発生について（東広島市）

昨日（9月16日）、東広島営業所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

#### 記

- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| 1. 発生時刻    | 平成30年9月16日（日）15時39分        |
| 2. 復旧時刻    | 平成30年9月16日（日）15時41分        |
| 3. 停電地区    | 東広島市西条町・八本松町・高屋町の一部        |
| 4. 停電お客さま数 | 最大約5,600戸                  |
| 5. 原因      | 開閉器吊替え作業において、誤って電線を接続したため。 |

以上