



報道資料

平成30年11月21日
中国電力株式会社
広島北営業所

当社作業中における停電の発生について（広島市安佐南区）

広島北営業所サービス区域内で発生した停電について、以下のとおりお知らせします。
このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び
申しあげます。

- | | |
|------------|--|
| 1. 発生時刻 | 平成30年11月21日（水）10時28分 |
| 2. 復旧時刻 | 平成30年11月21日（水）10時29分 |
| 3. 停電地区 | 広島市安佐南区川内，八木，東野，中筋の一部 |
| 4. 停電お客さま数 | 約3,500戸 |
| 5. 原因 | 変圧器吊替工事において，作業誤りにより，電線が碍子の
金属部分に接触したため。 |

以上