



2019年4月26日
中国電力株式会社
広島電力所

当社作業中における停電の発生について（尾道市向島町ほか）

尾道市向島町，向東町の一部で発生した停電について，調査した結果，下記のとおり判明しましたのでお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを，深くお詫びします。

記

1. 発生時刻 2019年4月25日（木）19時27分
2. 復旧時刻 2019年4月25日（木）19時28分（約30秒間停電）
3. 停電地区 尾道市向島町，向東町の一部
4. 停電お客さま戸数 約6,600戸
5. 原因 向島変電所の機器取替作業後に使用前の試験を行った際，手順を誤り，送電中の遮断器を切ってしまったため。

以上