



報道資料

平成30年9月19日
中国電力株式会社
倉敷営業所

当社作業中における停電の発生について（倉敷市）

本日（9月19日）、倉敷営業所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

記

1. 停電内容

発生・復旧日時	主な停電地区	停電戸数
平成30年9月19日（水） 発生：14時49分 復旧：14時49分 （1分未満）	倉敷市西田の一部	約1,500戸
平成30年9月19日（水） 発生：15時19分 復旧：15時23分		約450戸

2. 原因

電柱の移設工事において、現場作業員が作業手順を誤ったため。

以上