



報道資料

平成29年4月29日
中国電力株式会社
岡山支社

岡山市北区の停電について

岡山営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成29年4月29日(土) 12時47分
2. 復旧時刻 : 平成29年4月29日(土) 15時51分
3. 主な停電地区 : 岡山市北区芳賀, 佐山, 富原, 今岡の各一部
4. 停電お客さま数 : 約3,500戸
5. 原因 : 岡山市北区今岡地内において、落雷により柱上に設置した開閉器(スイッチ)が故障し漏電したため。

以上