



報道資料

平成29年9月24日
中国電力株式会社
岡山支社

真庭市の停電について

昨日（9月23日）、高梁営業所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生時刻 : 平成29年9月23日（土） 12時33分
2. 復旧時刻 : 平成29年9月23日（土） 14時40分
3. 主な停電地区 : 真庭市五名，真庭市山田の各一部
4. 停電お客さま数 : 約200戸
5. 原因 : 真庭市五名地内において，供給工事に伴う建柱作業中に建柱車のブームが高圧配電線に接触し漏電したため。

以上