



報道資料

平成30年8月13日
中国電力株式会社
津山営業所

苫田郡鏡野町の停電について

津山営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成30年8月12日(日) 16時32分
2. 復旧時刻 : 平成30年8月12日(日) 20時51分
3. 主な停電地区 : 苫田郡鏡野町円宗寺, 竹田, 土居, 和田, 貞永寺他の一部
4. 停電お客さま数 : 約1,400戸
5. 原因 : 苫田郡鏡野町円宗寺地内において、落雷により高圧配電線が断線したため。

以上