



報道資料

平成29年4月11日
中国電力株式会社
岡山支社

倉敷市の停電について

倉敷営業所サービス区域内の停電状況について、原因および復旧見込みを以下のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしていますことを、深くお詫びします。

1. 発生時刻 平成29年 4月11日 (火) 4時04分
2. 復旧見込み 平成29年 4月12日 (水) 3時00分 目途
3. 停電地区 倉敷市阿知1丁目の一部
4. 停電お客さま数 商業施設 1件
5. 原因 地中開閉器 (スイッチ) 本体が不良となったため

以上