



報道資料

平成29年4月18日
中国電力株式会社
岡山支社

和気郡和気町，備前市および倉敷市の停電について

4月17日に発生しました岡山東営業所および倉敷営業所サービス区域内の停電状況について，以下のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを，深くお詫びします。

記

サービス区域	① 発生日時 ② 復旧日時	主な停電地区	停電戸数	原因
岡山東営業所	H29年4月17日(月) ① 18時37分 ② 20時47分	和気郡和気町 藤野，吉田，衣笠，備前市吉永町吉永中の各一部	約480戸	・和気町藤野地内において，電柱上に作られたカラスの巣が高圧配電線に接触し，漏電したため。
倉敷営業所	H29年4月17日(月) ① 22時42分 H29年4月18日(火) ② 1時08分	倉敷市児島下の町4丁目，3丁目，1丁目の各一部	約370戸	・児島下の町3丁目地内において，電柱上の変圧器への高圧引下線*が腕金と接触し，漏電したため。

※高圧引下線とは…高圧配電線と柱上変圧器を接続している電線。

以上