



報道資料

平成29年5月17日
中国電力株式会社
岡山支社

香川県小豆郡小豆島町の停電について

小豆島営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成29年5月17日(水) 9時18分
2. 復旧時刻 : 平成29年5月17日(水) 9時19分
3. 主な停電地区 : 香川県小豆郡小豆島町田浦の一部
4. 停電お客さま数 : 約160戸
5. 原因 : 小豆郡小豆島町田浦地内において、当社作業員が柱上に設置した工事用開閉器※の操作を誤ったため。

※工事用開閉器とは…高圧配電線の工事において、停電範囲を縮小させるために電柱上に取り付ける開閉器(スイッチ)

以上