



報道資料

平成29年6月1日
中国電力株式会社
岡山支社

倉敷市の停電について

倉敷営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成29年6月1日(木) 7時52分
2. 復旧時刻 : 平成29年6月1日(木) 9時54分
3. 主な停電地区 : 倉敷市玉島乙島, 倉敷市玉島, 倉敷市玉島中央町の各一部
4. 停電お客さま数 : 約830戸
5. 原因 : 倉敷市玉島乙島地内において、電柱上に設置している
避雷器※にカラスが接触し漏電したため。

※避雷器 : 雷による異常電圧から電柱上の設備を保護する装置。

以上