



# 報道資料

平成29年6月8日  
中国電力株式会社  
岡山支社

## 勝田郡奈義町および高梁市の停電について

6月8日に発生しました津山営業所および高梁営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

### 記

サービス区域	① 発生日時 ② 復旧日時	主な停電地区	停電戸数	原因
津山営業所	H29年6月8日(木) ① 6時23分 ② 8時52分	勝田郡奈義町 豊沢, 成松, 宮 内の各一部	約350戸	原因不明(調査中)
高梁営業所	H29年6月8日(木) ① 7時42分 ② 10時04分	高梁市備中町 布賀, 備中町長 屋の各一部	約320戸	高梁市備中町布賀地 内において, 倒木によ り高圧配電線が断線 し漏電したため。

以上