



報道資料

平成29年6月30日
中国電力株式会社
岡山支社

倉敷市の停電について

倉敷営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成29年6月29日(木) 23時04分
2. 復旧時刻 : 平成29年6月30日(金) 2時20分
3. 主な停電地区 : 倉敷市日ノ出町, 寿町, 浜町, 北浜町の各一部
4. 停電お客さま数 : 約530戸
5. 原因 : 倉敷市日ノ出町地内において、落雷により柱上変圧器[※]が故障し漏電したため。

※柱上変圧器：配電線の電圧を高圧(6,600V)から低圧(100/200V)に下げるために電柱上に施設する機器。

以上