



## 報道資料

平成29年7月18日  
中国電力株式会社  
岡山支社

### 美作市の停電について

津山営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。  
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

#### 記

1. 発生時刻 : 平成29年7月18日(火) 8時28分
2. 復旧時刻 : 平成29年7月18日(火) 9時37分
3. 主な停電地区 : 美作市明見, 檜原下, 栄町の各一部
4. 停電お客さま数 : 約1000戸
5. 原因 : 美作市栄町地内において, 落雷により遠制開閉器制御装置※が故障したため。

※遠制開閉器制御装置とは…柱上開閉器(スイッチ)を  
入り切りする制御装置

以上