



報道資料

平成29年9月7日
中国電力株式会社
岡山支社

小田郡矢掛町の停電について

倉敷営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成29年9月7日(木) 10時 3分
2. 復旧時刻 : 平成29年9月7日(木) 12時44分
3. 主な停電地区 : 小田郡矢掛町宇内, 小田の各一部
4. 停電お客さま数 : 約360戸
5. 原因 : 小田郡矢掛町宇内地内において、柱上変圧器が故障しショートしたため。

以上