



報道資料

平成29年11月14日
中国電力株式会社
岡山支社

津山市の停電について

津山営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻 : 平成29年11月14日(火) 4時29分
2. 復旧時刻 : 平成29年11月14日(火) 6時45分
3. 主な停電地区 : 津山市中島, 平福の各一部
4. 停電お客さま数 : 約210戸
5. 原因 : 津山市中島地内において、電柱の支線*が断線したことにより、支線上部が高压配電線に接触し漏電したため。

※支線・・・電柱が倒れないように、電柱を引っ張って支えている線(ワイヤー)

以上