



2019年8月4日
中国電力株式会社
倉敷営業所

当社作業中における停電の発生について（倉敷市）

倉敷営業所区域内の停電について、下記のとおりお知らせします。
このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生時刻 : 2019年8月4日（日）13時40分
2. 復旧時刻 : 2019年8月4日（日）13時41分
3. 停電地区 : 倉敷市^{さきおき}笹沖，^{つぶうら}粒浦，^{しんでん}新田ほかの各一部
4. 停電お客さま数 : 約2,700戸
5. 原因 : 倉敷市笹沖地内において、当社請負作業員が柱上の高圧カットアウト取り替え作業中に手順を誤ったため。

※高圧カットアウト

柱上変圧器の高圧側を高圧配電線と遮断させる装置（スイッチ）で、装置の中には変圧器を保護するためのヒューズが入っている。

以上