



報道資料

平成29年 12月1日
中国電力株式会社
鳥取支社

当社作業中における停電の発生について

本日（12月1日）、米子営業所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生時刻 平成29年12月1日（金）0時58分
2. 復旧時刻 平成29年12月1日（金）1時00分
3. 停電地区 米子市愛宕町・東町・塩町・茶町・大工町・久米町・末広町・加茂町2丁目・祇園町1丁目の一部
4. 停電お客さま数 約470戸（最大）
5. 発生原因 米子市祇園町1丁目地内での配電線工事において、工事用開閉器[※]の接続を誤ったため。

※工事用開閉器とは
配電線の工事において、停電範囲を縮小させるために
電柱上に取り付ける開閉器（スイッチ）。

以上