



## 報道資料

平成29年4月21日  
中国電力株式会社  
宇部営業所

### 当社作業中における停電の発生について（宇部市あすとぴあ）

宇部営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。  
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

1. 発生時刻                      平成29年 4月21日（金）15時46分
2. 復旧時刻                      平成29年 4月21日（金）15時47分
3. 停電地区                      宇部市あすとぴあ地区
4. 停電お客さま数              約830戸
5. 原因                              ・ 変電所工事完了後、配電線系統を切り替える作業を遠隔で行った際に、誤って遮断器の「切」操作を行ったため。

以上