



報道資料

平成29年10月4日
中国電力株式会社
山口営業所

防府市 国分寺町一帯での停電について

山口営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

- | | |
|------------|--|
| 1. 発生時刻 | 平成29年10月4日（水）0時1分 |
| 2. 復旧時刻 | 平成29年10月4日（水）4時8分 |
| 3. 停電地区 | 防府市国分寺町および東松崎町，松崎町の一部 |
| 4. 停電お客さま数 | 最大 約370戸 |
| 5. 原因 | 開閉器の不良により，停電が発生しました。
※開閉器＝電柱に設置している電流の流れを切り切るためのスイッチ。 |

以上