



報道資料

平成29年4月7日
中国電力株式会社
岩国営業所

岩国市玖珂町での停電について

本日（4月7日）、岩国営業所サービス区域内で発生した停電の状況について、下記のとおりお知らせします。

現在は、原因箇所の改修作業を完了し、送電を開始しております。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時 平成29年4月7日（金）9時32分～12時03分
2. 発生状況 上記時間帯において、断続的に停電が5回発生しました。
3. 停電地区 岩国市玖珂町の一部
4. 停電お客さま数 最大約3,000戸
5. 原因 変圧器[※]と高圧配電線を遮断させるために、電柱上に設置している装置（スイッチ）の故障
 [※] 配電線に流れている電気の電圧を高圧(6,600V)から低圧(100/200V)に下げるときの機器

以上