



# 報道資料

平成30年3月7日  
中国電力株式会社  
宇部営業所

## 当社作業中における停電の発生について（宇部市）

昨日（3月6日）、宇部営業所サービス区域内で発生した停電の状況について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。  
今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

### 記

1. 発生時刻 平成30年 3月 6日（火）17時59分
2. 復旧時刻 平成30年 3月 6日（火）18時00分
3. 停電地区 宇部市西岐波，東岐波，床波四丁目，五丁目，六丁目の一部
4. 停電お客さま数 最大約2,400戸
5. 原因 配電設備の修理作業中に，架空地線※が高圧線に接触し停電が発生しました。  
※雷から配電設備を保護するための設備。

以上