



報道資料

平成30年3月3日
中国電力株式会社
萩営業所

当社作業中における停電の発生について（萩市大井，阿武町奈古・木与）

本日（3月3日），萩営業所サービス区域内で発生した停電の状況について，下記のとおりお知らせします。

現在は，復旧作業を完了し送電を開始しております。

お客さまには，大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後，再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

記

1. 発生時刻 平成30年 3月 3日（土）14時24分
2. 復旧時刻 平成30年 3月 3日（土）14時28分
3. 停電地区 萩市大井，阿武町奈古・木与の一部
4. 停電お客さま数 最大約1,900戸
5. 原因 配電設備復旧工事用の工事用開閉器※の不良および工事用開閉器取り付け前の点検不足。
※工事用開閉器：配電設備の工事を行う際，電柱に取り付ける電流を入り切りするためのスイッチ

以上