



# 報道資料

平成30年9月20日  
中国電力株式会社  
岩国営業所

## 作業中における停電の発生について（岩国市）

岩国営業所サービス区域内で発生した停電の状況について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

1. 発生時刻                      平成30年9月20日（木）12時03分
2. 復旧時刻                      平成30年9月20日（木）12時05分
3. 停電地区                      岩国市平田，川西，愛宕地区 等
4. 停電お客さま数              約1,900戸
5. 原因                              電柱建替工事に伴い、仮に取付けた開閉器※のケーブル接続を誤ったため。  
   ※開閉器：電気の流れを入り切りするスイッチ

以上