

(お 知 ら せ)

平成30年8月15日
中国電力株式会社
下 松 発 電 所

下松発電所3号機安全弁作動に伴う蒸気排出音の発生について

昨日(8月14日)23時20分から本日(8月15日)0時16分にかけて、当社下松発電所3号機(石油火力、所在地:山口県下松市、定格出力:70万kW、所長:国広^{くにひろ} 哲生^{てつお})は、停止操作中のところ、ボイラーの燃焼バランスが異常になったことにより失火し、緊急停止しました。その際、蒸気を放出するための安全弁が2回作動し、1回あたり約2～3分間にわたり蒸気の排出音が発生しました。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以 上