別紙１

中国エリアの需給バランス見通し（８月，送電端）

（単位：万kW，％）

年度	H29（実績）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
最大需要電力※	1，045	1，035	1，037	1，041	1，042	1，042	1，043	1，044	1，045	1，045	1，046
供給電力	1，330	1，261	1，146	1，231	1，216	1，235	1，273	1，275	1，277	1，281	1，277
供給予備力	285	226	109	190	174	193	230	231	233	235	231
供給予備率	27．2	21．9	10．5	18．2	16．7	18．5	22．0	22．1	22．3	22．5	22．1

※　最大3日平均電力

（注）・最大需要電力は，中国エリア内の需要について，実績傾向や経済動向などを勘案し，想定したもの
・供給電力は，中国エリア内における各事業者（発電・小売・一般送配電）の供給計画の値を合計したもの
・H29年度の最大需要電力・供給予備力・供給予備率は，気温による影響を補正した値
・四捨五入の関係で計算が一致しない場合がある