

島根原子力発電所 点検時期を超過している機器の点検状況(6月27日現在)

総合進捗率 37%

点検完了機器数(189機器/511機器中)

【内訳】

島根原子力発電所 1号機

項目	進捗率	点検完了数/点検予定数
クラス1機器	33%	11機器/28機器中
クラス2機器	14%	1機器/7機器中
クラス3, ノンクラス機器	18%	56機器/314機器中
1号機合計	19%	68機器/349機器中

島根原子力発電所 2号機

項目	進捗率	点検完了数/点検予定数
クラス1機器	63%	15機器/24機器中
クラス2機器	100%	7機器/7機器中
クラス3, ノンクラス機器	76%	99機器/131機器中
2号機合計	75%	121機器/162機器中

項目	用語説明
クラス1機器	合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保する必要がある機器
クラス2機器	高度の信頼性を確保する必要がある機器
クラス3機器	一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保する必要がある機器
ノンクラス機器	安全に関連しない機器