

## 2号機 点検時期超過機器点検チェックシート

【島根2号機】 クラス2

(注)No.6までは、平成22年3月30日報告分

No	分類	系統	重要度分類	照合結果					至近の点検/取替実績	点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考 (特記事項)
				機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績 (誤りがあった記載)						
1	弁	原子炉浄化系(CUW)	クラス2	V213-1061A(手動弁)	A-脱塩器出口弁	分解点検	78M	11回定検	-	分解点検	H22.4.22	H22.5.28	良	
2	弁	原子炉浄化系(CUW)	クラス2	V213-1061B(手動弁)	B-脱塩器出口弁	分解点検	78M	11回定検	-	分解点検	H22.4.22	H22.5.28	良	
3	弁	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	クラス2	V280-99A(手動弁)	A-ディーゼル燃料貯蔵タンク出口逆止弁	分解点検	130M	4回定検	3回定検	分解点検	H22.6.4	H22.6.10	良	
4	弁	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	クラス2	V280-99H(手動弁)	HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク出口逆止弁	分解点検	130M	3回定検	-	分解点検	H22.4.27	H22.5.10	良	
5	弁	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	クラス2	V280-150B(手動弁)	B-ディーゼル燃料ディタンク入口弁	分解点検	130M	3回定検	3回定検(一部取替)	分解点検	H22.4.27	H22.4.29	良	
6	弁	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	クラス2	V280-150H(手動弁)	HPCS-ディーゼル燃料ディタンク入口弁	分解点検	130M	3回定検	3回定検(一部取替)	分解点検	H22.4.27	H22.4.27	良	
7	その他	可燃性ガス濃度制御系 (格納容器雰囲気モニタ)	クラス2	事故時サンプルポンプ 事故時サンプル昇圧ポンプ (P229-104A,B) (P229-100A,B)	ポンプ:モータ部品取替	ベアリング取替	5Y	-	10回定検	ベアリング取替	H22.5.20	H22.6.16	良	