



お知らせ

平成27年7月22日
中国電力株式会社
広島北営業所

山県郡北広島町での停電について

広島北営業所サービス区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びします。

記

1. 発生時刻 平成27年7月22日（水） 11時33分
2. 復旧時刻 平成27年7月22日（水） 11時42分
3. 停電地区 山県郡北広島町阿坂^{あざか}，都志見^{つしみ}，中原^{なかぼら}，西宗^{にしむね}，本地^{ほんじ}，吉木^{よしき}の一部
4. 停電お客さま数 約1,600戸
5. 原因 電柱上のスイッチの取替工事において、作業手順を誤ったことにより、変電所の保護装置が動作し停電が発生しました。
※詳細については、現在調査中です。

以上

<お問い合わせ先>
広島北営業所 営業課
TEL 082-830-0213