



お知らせ

平成28年3月9日
中国電力株式会社
尾道営業所

平成28年3月3日 愛媛県越智郡上島町で発生した停電の原因について

平成28年3月3日（木）に、愛媛県越智郡上島町（当社サービス区域）で発生した停電について、原因の調査を行った結果、下記のとおり判明しましたのでお知らせします。
このたびの停電で、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生時刻・復旧時刻等

| | | |
|------------------|------|-----------------------|
| 低圧・高圧供給 のお客さま | 発生時刻 | 平成28年 3月 3日（木） 11時05分 |
| | 復旧時刻 | 平成28年 3月 3日（木） 11時10分 |
| | 停電戸数 | 約2,200戸 |
| 特別高圧供給 のお客さま | 発生時刻 | 平成28年 3月 3日（木） 11時05分 |
| | 復旧時刻 | 平成28年 3月 3日（木） 14時48分 |
| | 停電戸数 | 2戸 |

2. 停電地区 愛媛県越智郡上島町岩城

3. 原因 電柱上の自動開閉器（スイッチ）を動かすための電源トランスの配線接続誤り。
（平成27年8月に当該電源トランスを設置した際の接続誤り）

以上

<お問い合わせ先>

尾道営業所 お客様サービス課
TEL (0848)-25-6211