



# 報道資料

平成28年7月11日  
中国電力株式会社  
広島北電力所

## 当社作業中における停電の発生について

本日発生した山県郡北広島町の一部の停電状況について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

### 記

1. 発生時刻 平成28年7月11日（月） 10時39分
2. 復旧時刻 平成28年7月11日（月） 10時43分  
〔最長停電時間4分〕
3. 停電地区 山県郡北広島町  
南方（みなみがた）・新郷（しんごう）・丁保余原（よおろほよばら）の一部
4. 停電戸数 約480戸
5. 原因 本地（ほんじ）変電所の配電線引出し工事に伴う基礎工事中に、構内に埋設してある配電線ケーブルを誤って損傷させたため。

以上