



## 報道資料

平成29年10月27日  
中国電力株式会社  
東広島営業所

### 当社作業中における停電の発生について

東広島営業所サービス区域内で発生した停電について、以下のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| 1. 発生時刻    | 平成29年10月27日（金）  | 4時57分 |
| 2. 復旧時刻    | 平成29年10月27日（金）  | 4時59分 |
| 3. 停電地区    | 東広島市高屋町造賀の一部  |       |
| 4. 停電お客さま数 | 約130戸   |       |
| 5. 原因      | 電柱建替工事において、高圧発電機車により送電していたが、当初の予定を超える燃料消費により高圧発電機車が発電を停止したため。 |       |

以上