

平成30年8月17日  
中国電力株式会社  
広島電力所

## 平成30年8月16日 三原市で発生した停電の原因について

平成30年8月16日（木）に、三原市で落雷に伴う停電が発生しましたが、この停電について詳細な調査を行ったところ、その停電区域の一部については、本来停電しないエリアであったにも関わらず、当社設備における制御機器の接続誤りにより、停電していたことが判明しました。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

### 記

1. 停電日時 平成30年8月16日（木）14時56分～14時57分  
(停電時間 1分間)
2. 主な停電地区 三原市 たかさかちょう 高坂町、ぬたにしちょう 沼田西町、ほんごうちょう 本郷町、ほんごうきた 本郷北、ほんごうみなみ 本郷南、しもきたがた 下北方、みなみがた 南方 の一部
3. 停電お客さま数 約 2,500戸
4. 発生原因 豪雨災害により仮設備で運用している沼田西変電所（三原市沼田ぬたにし西町松江ぬたにしちようまつえ）の配電用スイッチ※を制御する回路の接続が誤っていたため、故障の発生した配電線が停電した際、本来停電しない配電線でも停電が発生した。

※配電用スイッチ

配電線路上で異常を検知した際、自動で電気の送り出しを遮断するスイッチ

以上