



報道資料

平成29年6月2日
中国電力株式会社
岡山支社

落雷による岡山県下の停電について

6月1日に発生しました津山営業所、岡山営業所および倉敷営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

記

サービス区域	① 発生日時 ② 復旧日時	主な停電地区	停電戸数	原因
津山営業所	H29年6月1日(木) ① 16時50分 ② 23時17分	真庭市蒜山下 福田, 蒜山富山 根, 蒜山上長田 の各一部	約760戸	・真庭市蒜山下福田地内において, 落雷により柱上の変圧器が故障し漏電したため。
岡山営業所	H29年6月1日(木) ① 20時55分 ② 23時27分	岡山市北区建 部町大田, 建部 町福渡の各一 部	約20戸	岡山市北区建部町大田地内において, 落雷により高圧配電線が断線したため。
倉敷営業所	H29年6月1日(木) ① 21時06分 ② 22時02分	倉敷市玉島長 尾, 玉島上成, 玉島爪崎の各 一部	約2,200戸	・倉敷市玉島長尾地内において, 落雷により柱上の開閉器(スイッチ)が故障し漏電したため。

以上