



報道資料

平成29年7月26日
中国電力株式会社
岡山支社

笠岡市および井原市の停電について

倉敷営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

記

サービス区域	① 発生日時 ② 復旧日時	主な停電地区	停電戸数	原因
倉敷営業所	① H29年7月25日(火) 21時44分 ② H29年7月26日(水) 2時32分	笠岡市北木島町、神島、神島外浦他の各一部	約3,300戸	笠岡市神島地内において、落雷により高圧配電線が断線し漏電したため。
倉敷営業所	① H29年7月25日(火) 22時06分 ② H29年7月26日(水) 4時21分	笠岡市北木島町、飛島、六島の各一部	約1,600戸	笠岡市北木島町地内において、高圧(6,600V)で受電しているお客さまの電気設備が故障し漏電したため。
倉敷営業所	① H29年7月26日(水) 6時30分 ② H29年7月26日(水) 9時01分	井原市北山町、井原町の各一部	110戸	井原市北山町地内において、高圧配電線の接続箇所竹が接触し漏電したため。

以上