



## 報道資料

平成30年6月5日  
中国電力株式会社  
津山営業所

### 真庭市の停電について

津山営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。  
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

#### 記

1. 発生時刻 : 平成30年6月5日(火) 13時19分
2. 復旧時刻 : 平成30年6月5日(火) 13時20分
3. 主な停電地区 : 真庭市<sup>まにわしかみごうち</sup>上河内, <sup>なかごうち</sup>中河内, <sup>しもごうち</sup>下河内, <sup>めき</sup>目木, <sup>なかぼら</sup>中原の各一部
4. 停電お客さま数 : 約1,000戸
5. 原因 : 真庭市<sup>ごたん</sup>五反地内において、電柱建替作業中に、誤って新しい電柱が高圧配電線に接触して漏電したため。

以上