



2019年9月12日  
中国電力株式会社  
岡山東営業所

## 赤磐市，瀬戸内市の停電について

9月11日（水）に岡山東営業所サービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

この度の停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

### 記

① 発生時刻 ② 復旧時刻	主な停電地区	停電戸数	原因
① 16時31分 ② 18時3分	赤磐市 <sup>にしなか</sup> 西中ほか	約2,700戸	落雷による当社設備の故障
① 16時30分 ② 22時27分	赤磐市 <sup>くまざき</sup> 熊崎ほか	約1,700戸	落雷による当社設備の故障
① 16時44分 ② 18時37分	瀬戸内市 <sup>やまだのしょう</sup> 邑久町山田庄 ほか	約2,400戸	原因不明（落雷の影響が考えられる）
① 16時43分 ② 22時35分	瀬戸内市 <sup>しもがさか</sup> 邑久町下笠加 ほか	約1,400戸	落雷による高圧配電線の断線
① 16時56分 ② 22時12分	瀬戸内市 <sup>ふくたに</sup> 邑久町福谷 ほか	約1,700戸	落雷による当社設備の故障
延べ停電戸数		約9,900戸	

以上