



2019年7月29日
中国電力株式会社
津山営業所

津山市，勝田郡奈義町，勝央町，久米郡美咲町の停電について

7月28日（日）に津山営業所サービス区域内で発生した停電について，下記のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを，深くお詫びいたします。

記

① 発生日時 ② 復旧日時	主な停電地区	停電戸数	原因
2019年7月28日（日） ① 17時39分 ② 21時21分	津山市下高倉西， 高野山西，下高倉東	約460戸	落雷による高圧配電線の断線
① 18時00分 ② 19時05分	津山市加茂町公郷，桑原， 公郷藤の木	約380戸	落雷によるお客さま設備の故障
① 18時29分 ② 19時27分	津山市瓜生原，国分寺， 久米郡美咲町塚角	約1,100戸	原因不明（落雷の影響が考えられる）
① 18時29分 ② 19時29分	津山市金井，瓜生原	2戸	落雷によるお客さま設備の故障
① 18時33分 ② 20時51分	津山市新野東，日本原， 市場	約80戸	落雷による変圧器の故障
① 18時33分 ② 21時32分	津山市西中，新野山形， 西下	約1,300戸	落雷による避雷器の故障
① 18時33分 ② 22時46分	勝田郡勝央町植月中， 津山市安井，日本原	約2,500戸	落雷による変圧器の故障
① 18時36分 ② 23時07分	勝田郡奈義町滝本，豊沢， 柿	約1,900戸	落雷によるお客さま設備の故障
2019年7月28日（日） ① 19時13分 2019年7月29日（月） ② 01時37分	勝田郡勝央町勝間田	6戸	落雷による高圧配電線の断線
延べ停電戸数		約7,700戸	

以上