



2020年3月2日
中国電力株式会社
倉敷営業所

当社作業中における停電の発生について（総社市）

倉敷営業所区域内の停電状況について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生時刻 : 2020年 3月 1日（日）15時31分
2. 復旧時刻 : 2020年 3月 1日（日）15時35分
3. 主な停電地区 : そうじゃしきよねかみなかしま 総社市清音上中島, きよねかきのき 清音柿木, なかばら 中原ほかの一部
4. 停電お客さま数 : 約2,100戸
5. 原因 : 総社市清音上中島地内において、当社作業員が高圧カットアウト取替の作業中、誤って金物に電線を接触させたため。

※高圧カットアウト

柱上変圧器の高圧側を高圧配電線と遮断させる装置（スイッチ）で、装置の中には変圧器を保護するためのヒューズが入っている。

以上