



報道資料

平成29年1月5日
中国電力株式会社
島根支社

益田市の一部での停電について

益田営業所サービス区域内において、下記のとおり停電が発生しましたのでお知らせします。

お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

記

1. 発生時刻：平成29年1月5日（木） 10時54分
2. 復旧時刻：平成29年1月5日（木） 10時56分（最長で2分）
3. 停電地区：益田市
(あけぼの西町，あけぼの東町，あけぼの本町，駅前町
常盤町の各一部)
4. 停電お客さま数：約600戸
5. 原因：高圧地中配電線（路上引込開閉器※）の点検において
作業方法を誤ったため。

※路上引込開閉器

路上（歩道等）に設置し，高圧地中配電線から高圧のお客さまに電気を供給する機器。

以上