



報道資料

平成29年9月26日
中国電力株式会社
島根支社

隠岐島前地区での停電について

本日、隠岐営業所サービス区域内において、西郷発電所機器点検作業中に停電が発生しましたので、下記のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

記

1. 発生時刻 平成29年9月26日（火）14時30分
2. 復旧時刻 平成29年9月26日（火）15時00分
3. 停電地区 隠岐郡西ノ島町，海士町，知夫村全域
4. 停電お客さま数 約6,700戸
5. 原因 機器の故障を検出する装置の点検において，作業手順漏れにより，送電用スイッチが動作したため

以上