



2019年5月17日
中国電力株式会社
鳥取営業所

当社作業中における停電の発生について（鳥取市）

鳥取営業所サービス区域内の停電について、下記のとおりお知らせします。
このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫
び申し上げます。

記

- | | | |
|------------|--|-------|
| 1. 発生時刻 | 2019年5月17日（金） | 0時47分 |
| 2. 復旧時刻 | 2019年5月17日（金） | 0時48分 |
| 3. 停電地区 | 鳥取市幸町，古市，扇町，天神町，吉成，吉成南町1丁目の一部 | |
| 4. 停電お客さま数 | 約970戸 | |
| 5. 原因 | 停電作業のための準備作業において、工事用開閉器 [※] の取り付け手順を誤ったため | |

※工事用開閉器とは
配電線の工事において、停電範囲を縮小させるため
に電柱上に取り付ける開閉器（スイッチ）

以上