



平成30年7月19日
中国電力株式会社
鳥取営業所

平成30年3月28日 鳥取市で発生した停電の原因について

平成30年3月28日（水）に、鳥取市の一部で発生した停電について、原因の調査を行った結果、当社設備の施工上の不備によるものと判明しましたのでお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

記

1. 停電日時 平成30年3月28日（水） 1時05分～3時59分
(最長2時間54分)
2. 停電地区 鳥取市賀露町，商栄町，南隈，安長，千代水，秋里，円護寺，覚寺，浜坂，丸山町，山城町，相生町，青葉町，田島，田園町，西品治，松並町，薬師町，湯所町の一部
3. 停電お客さま数 最大 約6,000戸
(停電時間の内訳 約5,500戸…3分程度
約400戸…59分程度
約100戸…2時間54分程度)
4. 発生原因 平成29年7月に実施した鳥取市秋里地内の高圧地中ケーブルの接続変更工事において、遮へい層接地工事*が未施工であったため、時間の経過とともに絶縁性能が低下し、漏電が発生した。

*遮へい層接地工事…高圧ケーブルを焼損から保護するためにケーブルの外装に施す接地工事

以上