



2019年9月11日  
中国電力株式会社  
山口営業所  
宇部営業所

## 作業中における停電の発生について（山陽小野田市）

昨日（9/10）発生した当社宇部営業所サービス区域内の停電について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。  
今後、再発防止の徹底に全力をあげて取り組んでまいります。

### 記

1. 発生時刻                    2019年9月10日（火） 15時12分
2. 復旧時刻                    2019年9月10日（火） 15時13分
3. 停電地区                    山陽小野田市大字西高泊，東高泊，有帆，日の出1・2丁目の一部
4. 停電お客さま数            約780戸
5. 原因                         電線地中化工事における高圧電線の接続誤り。

以上